

A PVKH Szentendrei Járási Hivatala 2023. november 14-én a REDO vízfertőtlenítő rendszer működtetésének közegészségügyi ellenőrzését végezte. Az ellenőrzés feltárta, hogy a berendezés üzemszerű működésének napi ellenőrzésének-, a felhasznált vegyszer fogyasztásának, feltöltésének-, valamint a fertőtlenítőszer koncentráció mérés eredményének dokumentálása hiányos. A hiányzó dokumentációt 2024. február 16-ig pótolni- és bemutatni szükséges.